

Katowice, 25.08.2020r.

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 01/08/2020

Zapytanie ofertowe nr 01/08/2020 dot. Wykonania adaptacji istniejącego obiektu na potrzeby centrum badawczo-rozwojowego w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury B+R dla opracowania i wdrażania nowych procesów technologicznych przetwarzania tworzyw sztucznych, w celu produkcji regranulatów” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Poniżej prezentujemy pytania oraz odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do Zamawiającego po przeprowadzeniu Wizji lokalnej.

1. Proszę o przesłanie rzutów obiektu w Łukawcu z zaznaczeniem rozmieszczenia maszyn, ich mocy elektrycznych oraz które wyrzucają zużyte powietrze.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje rzutem obiektu, który mógłby udostępnić Oferentom, jednak przedmiar na instalacje elektryczne (załącznik 6.e do Zapytania ofertowego) oraz Przedmiar na instalacje klimatyzacyjne (zał. 6.c do Zapytanie ofertowego) uwzględnią odpowiednią długość i moc kabli oraz wydajność instalacji wentylacyjnej.

2. Proszę o przesłanie projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia wzór umowy z Wykonawcą. Zamawiający dopuszcza modyfikacje umowy, z wyłączeniem zakresu określonego w Zapytaniu ofertowym (cena, gwarancja, rękojmia, terminy realizacji, kary umowne).

3. Proszę o wyjaśnienie grubości posadzek przemysłowych, zapis w przedmiarze od 0,5 do 1 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga by nowa posadzka przemysłowa posiadała swoją grubość w przedziale pomiędzy 0,5 cm a 1 cm. Grubość posadzki powinna uwzględniać warstwę gruntującą oraz warstwę żywicy epoksydowej.

4. Wykonana posadzka przemysłowa ma liczne pęknięcia, które zostaną doraźnie zaszpachlowane nie mniej jednak wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za dalsze pęknięcia i ewentualne uszkodzenia wynikające z pracy maszyn.



Odpowiedź: Do Wykonawcy należy dobór techniki i materiałów uzupełnienia pęknięć w obecnej posadzce oraz nałożenie nowej posadzki tak by spełniała swoje założenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny ze wszystkie prace wykonane w ramach zamówienia w okresie gwarancji oraz rękojmi.

5. W ofercie uwzględniona zostanie płyta PIR 16x20 i obudowę ścian płytą PIR 10 cm z wypełnieniem pustki między słupami a płytą wełną Rockwool 15 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów niż wskazane w przedmiarach, pod warunkiem, iż są równoważne pod względem funkcjonalności oraz wytrzymałości.

6. Stolarka okienna 2 szybowa w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający nie określił w przedmiarach ilo szybowa powinna być stolarka okienna więc 2 szybowa będzie poprawna.

7. Wykonawca w przedłożonej ofercie ujął materiały i rozwiązania jak w przedmiarze w zakresie ilości i technologii wykonania.

Odpowiedź: jest to poprawna forma wykonania oferty.

8. Ze względu na zaistniałe wątpliwości Proszę o przedłużenie terminu do 31.08.2020r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

Pozostałe warunki Zapytania ofertowego nr 01/08/2020 nie ulegają zmianie.